



Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, e-mail: info@szszlin.cz, www.szszlin.cz

Specifikace technického řešení zakázky „Vybudování chladicího zařízení v prostorách domova mládeže“

Položka	Kusů	Upřesnění	Rozměry (mm)			Síťové napětí	maximální příkon (kW)	minimální energetická třída
			Hodnoty označené * jsou maximální!					
			Šířka	Hloubka	Výška			
Chladicí box zámkový s podlahou	1	rozměry	2200 *	3100 *	2200 *	230V	-	-
		světlost dveří	800	-	1850	-	-	-
		šířka izolace minimálně 80 mm	-	-	-	-	-	-
		podlaha minimálně pozinkovaný plech	-	-	-	-	-	-
		vnitřní teplota +2 až +6 °C	-	-	-	-	-	-
Regál čtyřpolicový	3	• nerez, konstrukce regálu jekl 40 x 40, • nohy jekl 40 x 40 mm, • police nerezový plech s podélnými výztuhami, • výšková stavitelnost nohou +30 mm, • zemní šrouby na zadních nohách, • minimální nosnost police 95 kg,	950	600	1 700	-	-	-
Mrazicí truhla minimálně 360 l	2	• plné víko, • minimální čistý objem 360 litrů, • chladivo R600a, • pracovní teplota -17 až -24 °C, • termostat, • osvětlení, • zámek, • dělicí přepážka	1 560	650	860	230 V	0,84	A+
Mrazicí truhla minimálně 240 l	2	• plné víko, • minimální čistý objem 240 litrů, • chladivo R600a, • pracovní teplota -17 až -24 °C, • termostat, • osvětlení, • zámek, • dělicí přepážka	1 130	650	860	230 V	0,67	A+

Chladicí skříň (na maso)	1	- nerezové provedení, - minimální obsah 580 l, 1 ks dveře, 4 ks polic, - rozměr polic GN 2/1 (650 x 530 mm), - výkonné ventilované chlazení – 2 ks ventilátor, - zámek, - chladiivo R134a, - pracovní teplota 0° C až +10° C, - garance pracovní teploty při okolní teplotě +32° C - regulační výškově stavitelné nožky a pojezdová kolečka, - dveře s prolisem,	780	750	1 900	230 V	0,33	-
Chladicí skříň (na vejce)	1	- nerezové provedení, - minimální obsah 580 l, 1 ks dveře, 4 ks polic, - rozměr polic GN 2/1 (650 x 530 mm), - výkonné ventilované chlazení – 2 ks ventilátor, - zámek, - chladiivo R134a, - pracovní teplota 0° C až +10° C, - garance pracovní teploty při okolní teplotě +32° C - regulační výškově stavitelné nožky a pojezdová kolečka, - dveře s prolisem	780	750	1 900	230 V	0,33	-
Stůl s policí a zásuvkou	1	- nerez, - konstrukce stolu jekl 40 x 40, - nohy jekl 40 x 40 mm, - tloušťka pracovní desky minimálně 40 mm, - nerezový plech celoplošně podlepený laminem, - zadní lem 40 mm, - zásuvka standard s celovýsuvnými pojezdy, - police s podélnými výztuhami, - výšková stavitelnost noh +30 mm, - zemní šrouby na zadních nohách	1 200	700	850	-	-	-
Montáž a uvedení technologie do provozu	1	- včetně chladicí technologie boxu, - paneláže boxu, - zaškolení obsluhy na kompletní dodávku	-	-	-	-	-	-
Doprava	1	-	-	-	-	-	-	-

Ve Zlíně 17. 6. 2016

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Broučková 372
700 01 Zlín



info@szszlin.cz
www.szszlin.cz

Mgr. Hynek Steska
ředitel školy